



ZAMAWIAJĄCY:

Wielka Nieszawka, 16.08.2024 r.

Gmina Wielka Nieszawka
ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

ZAWIADOMIENIE UDZIELAJĄCE ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:

1	<p><i>W powyższym postępowaniu w projekcie technicznym wskazane dokumenty dla nawierzchni nie dotyczą sztucznej trawy. Zamawiający wymaga aktualnych badań na zgodność z EN 14877:2014-02. Nadmieniamy, że w/w norma odnosi się do nawierzchni, które wykonane są z poliuretanu. Chcemy także podkreślić, że norma DIN 18035-6:2014 to niemiecka norma, która nie obowiązuje w Polsce. Norma obowiązującą dla nawierzchni ze sztucznej trawy jest norma EN 15330-1:2013.</i></p> <p><i>W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że dla nawierzchni ze sztucznej trawy Zamawiający wymaga standardowych i typowych dokumentów wskazanych poniżej:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2013,</i><i>- karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta,</i><i>- atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia,</i><i>- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,</i><i>- badanie reakcji na ogień dla oferowanej trawy (trawa+zasyp) wg normy EN 13501-1:2018 wykonane przez akredytowane laboratorium dla materiałów podłogowych klasy min. Bfl-s1 jako materiał trudno zapalny.</i>
	<p>Zamawiający informuje, iż postępowanie obejmuje wykonanie dwóch tożsamyh obiektów z zastosowaniem nawierzchni poliuretanowej.</p>
2	<p><i>Proszę o określenie nawierzchni która ma być zastosowana na boiskach. Czy Zamawiający wymaga wykonanie nawierzchni poliuretanowej czy nawierzchni z trawy syntetycznej?</i></p> <p>Zamawiający wymaga zastosowania nawierzchni poliuretanowej na obydwu obiektach, zgodnie z odpowiedzią na pyt. 1.</p>



Znak sprawy: RIT.271.7.1.2024

3	<i>W związku z zapisem w rozdziale I pkt. 2 SWZ proszę o udostępnienie przez Zamawiającego przedmiarów robót.</i>
	Zamawiający udostępnia wnioskowane dokumenty na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zatwierdzam:
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
Katarzyna Streich