



Znak sprawy: RIT.271.2.10.2024

ZAMAWIAJĄCY:

Wielka Nieszawka, 23.08.2024 r.

Gmina Wielka Nieszawka
ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice

ZAWIADOMIENIE UDZIELAJĄCE ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:

1	<p><i>Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej o uziarnieniu 0/16 zgodnie ze wskazaną w projekcie grubości (4cm) oraz wymaganą kategorią ruchu. Uziarnienie mieszanki ścieralnej 0/16 zapewnia większą trwałość nawierzchni w porównaniu do drobniejszego. Dla projektowanej grubości 4 cm, uziarnienie 0/16 spełnia wymóg WT-2 2016 mówiący że przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do układu warstw konstrukcyjnych należy zachować zasadę mówiącą, że grubość warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki ($h \geq 2,5xD$).</i></p>
	<p>Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.</p>
2	<p><i>Czy Inwestor wymaga wykonania odcinka próbnego po za trasą projektowaną? Jeśli tak to prosimy o wskazanie lokalizacji, konstrukcji oraz ilości.</i></p>
	<p>Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego po za trasą projektowaną.</p>

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
Katarzyna Streich