

Projekt:**INTECH L.Sokólski**

Wymiennik ciepła basenu bezpośrednio w obiegu solarnym

Kolektor: 128,96 m_e (64 Szt.)**GASOKOL TecSol****Pochyłość:**

30,0°

Azymut: 0,0°

Pojemność basenu: 562,0 mł

Czynny od 01.01. do 31.12.

Temperatura basenu: 28°

Temperatura min. w zbiorniku: 40,0°

Miesiąc	Basen [kWh]	Woda użytkowoprocentowo [kWh]	[%]	Ogrzewanie [Kelwinów/d]
Styczeń:	11	672	2 / 98	0,0
Luty:	207	2154	9 / 91	0,0
Marzec:	1083	3226	25 / 75	0,1
Kwiecień:	4452	4466	50 / 50	0,2
Maj:	6982	5149	58 / 42	0,3
Czerwiec:	6612	4921	57 / 43	0,3
Lipiec:	7127	5134	58 / 42	0,4
Sierpień:	5844	4990	54 / 46	0,3
Wrzesień:	1998	4038	33 / 67	0,1
Październik:	391	2918	12 / 88	0,0
Listopad:	16	1289	1 / 99	0,0
Grudzień:	0	766	0 / 100	0,0
Suma:	34724	39723	47 / 53	0,1

Przeciętny roczny zysk kolektora: **577 kWh/m.**