

Wielka Nieszawka dnia 25.06.2013r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Znak sprawy: RPI.271.18.2013

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.: „**Przebudowa ulicy
Złotej w miejscowości Wielka Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka**”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, wyjaśniam co następuje:

Wykonawca zadał następujące pytania:

- 1) Dział XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 3 mówi, że w cenie oferty należy uwzględnić m.in. koszt dokonania uzgodnień, zgłoszeń, uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania do użytku.
W związku z tym, że przedmiotem zamówienia jest droga gminna, a Zamawiającym jest Gmina wielka Nieszawka, jakie koszty uzgodnień, zgłoszeń mają uwzględnić w ofercie Wykonawcy? Jakie formalności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i przekazania do użytku przewiduje Zamawiający?
- 2) Prosimy o udostępnienie kosztorysu ofertowego bądź przedmiaru robót, które pełniąc funkcję informacyjną, pomogą rzetelnie wycenić przedmiot zamówienia.
- 3) Szczegółowa specyfikacja techniczna D-04.04.00 dla wykonania podbudowy z kruszywa mówi o wykonaniu odcinka próbnego o powierzchni 400-800m². Czy na etapie realizacji konieczne będzie wykonanie odcinka próbnego?

Odpowiedź:

1. W dziale tym mówi się o wszelkich kosztach wykonania zadania. N.p.: ulica Złota jest ulicą gminną, ale dojazd do niej odbywa się poprzez drogę wojewódzką, na której obowiązują ograniczenia dla samochodów ponadnormatywnych. Na przejazd tą drogą należy uzyskać zezwolenie od Z.D.W. w Bydgoszczy. Wiąże się to z opłatami. O takie właśnie, nie związane bezpośrednio z wykonaniem zadania koszty chodzi.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. W związku z tym Zamawiający nie ma obowiązku dołączania do S.I.W.Z. przedmiaru robót.
3. W S.S.T. w dziale D-04.04.00 jest napisane: „Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu...”
W S.S.T. nie przewidziano konieczności wykonania takiego odcinka, a więc Zamawiający nie będzie wymagał jego wykonania.


WÓJT
mgr inż. Kazimierz Kaczmarek