

Wielka Nieszawka dnia 14.02.2014r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Znak sprawy: RPI.271.3.2014

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:

„Przebudowa kotłowni olejowej na gazową na potrzeby Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Cierpicach gm. Wielka Nieszawka”


Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, wyjaśniam co następuje:

Wykonawca zadał następujące pytania:

1. Czy Zamawiający zezwala na zamontowanie kotłowni opartej na dwóch kotłach 2x150 kW produkcji Viessmann.

Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuszcza takie kotły, pod warunkiem, że Wykonawca po ewentualnym wyborze, w/g wzoru umowy z S.I.W.Z. § 15 pkt. 4 i 5, przedstawi proponowane zmiany i wykona projekt zamienny na własny koszt wraz z ewentualnym nowym pozwoleniem na budowę. Proponowane urządzenia muszą charakteryzować się parametrami przynajmniej równoważnymi w stosunku do urządzeń przywołanych jako przykładowe w dokumentacji technicznej oraz zapewniać projektowany układ technologii kotłowni i AKPiA.
Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia i przedłużenia terminu wykonania umowy.

WOJT

mgr inż. Kozłowy Kaczmarek