

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Znak sprawy: RPI.271.3.2014

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:

„Przebudowa kotłowni olejowej na gazową na potrzeby Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Cierpicach gm. Wielka Nieszawka”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, wyjaśniam co następuje:

Wykonawca zadał następujące pytania:

1. Proszę o zgodę na montaż 3 kotłów Tahiti KR firmy Fondital o mocy nominalnej 90,4 kW (łącznie 271,2 kW) pracujących w kaskadzie (karta techniczna w załączniku)

Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuszcza inne kotły niż wskazane w S.I.W.Z. jako przykładowe, pod warunkiem, że Wykonawca po ewentualnym wyborze, w/g wzoru umowy z S.I.W.Z. § 15 pkt. 4 i 5, przedstawi proponowane zmiany i wykona projekt zamienny na własny koszt wraz z ewentualnym nowym pozwoleniem na budowę. Proponowane urządzenia muszą charakteryzować się parametrami przynajmniej równoważnymi w stosunku do urządzeń przywołanych jako przykładowe w dokumentacji technicznej oraz zapewniać projektowany układ technologii kotłowni i AKPiA.
Należy pamiętać, że maksymalna moc kaskady musi spełniać wymagania S.I.W.Z.
Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia i przedłużenia terminu wykonania umowy.


mgr inż. Andrzej Kuczmarek