

Znak sprawy: RPI.271.6.2014

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:

**„DOSTAWA I MONTAŻ 241 POMP CIEPŁA POWIETRZE/WODA DO MONTAŻU
WEWNĄTRZ DOMÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY WIELKA
NIESZAWKA”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, wyjaśniam co następuje:

Wykonawca zadał następujące pytanie:

Pytanie:

W związku z niejasnościami pytamy:

Zgodnie z odpowiedzią nr 1 z dnia 10.04.2014 nie może być powietrze tłoczone tylko w jednym kierunku z wewnątrz-na zewnątrz. Musi być zachowany bilans powietrza, aby nie doszło do podciśnienia lub nadciśnienia w pomieszczeniu. W kotłowni z której będziemy tylko wyciągać powietrze dojdzie do podciśnienia - kocioł atmosferyczny nie będzie pracował prawidłowo, będzie za mało tlenu do spalania. Dlatego albo kanały wyprowadzone są na zewnątrz albo zakończone w pomieszczeniu. Kanały mogą być zakończone w pomieszczeniu które ma min 20m³-w takim przypadku nie będzie dochodziło do znacznego wychłodzenia danego pomieszczenia.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów.

Odpowiedź:

1. Zamawiający podtrzymuje stanowisko z dn. 10.04.2014r. tzn. wymaga, aby powietrze zasysane było alternatywnie z zewnątrz (np. latem) i z wewnątrz pomieszczenia (np. zimą). Podczas realizacji zadania Wykonawca, w każdym przypadku, musi dopasować podłączenie kanałów powietrznych do istniejących warunków. Jednak przygotowując ofertę musi skalkulować cenę w ten sposób, aby ująć we wszystkich przypadkach wprowadzenie obu kanałów powietrznych na zewnątrz, a także do wewnątrz.


mgr inż. Kazimierz Wacznarek