

Znak sprawy: RPI.271.6.2014

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:

**„DOSTAWA I MONTAŻ 241 POMP CIEPŁA POWIETRZE/WODA DO MONTAŻU  
WEWNĄTRZ DOMÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY WIELKA  
NIESZAWKA”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, wyjaśniam co następuje:

Wykonawcy zadali następujące pytania:

**Pytanie 1:**

W związku z niejasnościami pytamy:

W związku ze zmianą SIWZ z dnia 10.04.2014 i zmianą zapisów: Zbiornik c.w.u. do 300 litrów, prosimy o doprecyzowanie jaka może być minimalna pojemność zbiornika?

**Pytanie 2:**

W SIWZ jest mowa o „poziom głośności pracy w dB” – wg jakiej norma ma być podane?

Firma którą będziemy chcieli zaproponować podaje **Poziom ciśnienia akustycznego  $L_w$**  (Pomiar w oparciu o normy EN 12101/EN ISO 9614-2, klasa dokładności 2).

**Odpowiedź:**

1. Minimalna pojemność zbiornika 200l.
2. w/g normy EN 12101/EN ISO 9614-2, klasa dokładności 2 - wymagana wartość, poziom ciśnienia akustycznego – oznaczona „ $L_w$ ” wyrażona jest w dB.

**WOJT**  
  
mgr inż. Kaczmierz Kaczmarek