

Wielka Nieszawka dnia 15.04.2014r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Znak sprawy: RPI.271.6.2014

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:

„DOSTAWA I MONTAŻ 241 POMP CIEPŁA POWIETRZE/WODA DO MONTAŻU WEWNĄTRZ DOMÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY WIELKA NIESZAWKA”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, wyjaśniam co następuje:

Wykonawca zadał następujące pytania:

Pytanie 1.

W związku z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego w dniu 14.04.2014r. na pytanie 1 uważamy, że ustalenie minimalnej pojemności zbiornika 200 l jest chyba wynikiem jakiejś pomyłki. Nie można bowiem zakładać, co wykazuje dokonana przez nas wizja lokalna obiektów, w których mają być instalowane pompy ciepła, że każda rodzina nie będzie liczyła więcej jak 2-3 osoby. Średnio jest to 4-5 osób. W związku z powyższych zastosowanie pomp z zasobnikami pojemności zaledwie 200 l spowoduje niemożliwość uzyskania wystarczającej ilości ciepłej wody dla rodzin liczniejszych niż 2-3 osoby. W związku z powyższym prosimy o zweryfikowanie informacji dotyczącej pojemności zasobnika.

Odpowiedź:

1. Informujemy, że podana w dniu 14.04.2014r. minimalna pojemność zbiornika 200 l jest wynikiem pomyłki, **prawidłowa minimalność pojemności zbiornika to 250 l.**

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

WOJT
mgr inż. Kazimierz Kaczmarek