

Znak sprawy: RPI.271.10.2014

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:

„DOSTAWA I MONTAŻ 241 POMP CIEPŁA POWIETRZE/WODA DO INSTALACJI WEWNĄTRZ DOMÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY WIELKA NIESZAWKA”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, wyjaśniam co następuje:

Wykonawcy zadali następujące pytania:

Pytanie 1.

Jak ma wyglądać dokumentacja powykonawcza, biorąc pod uwagę, iż wszystkie instalacje będą analogiczne? – prosimy podać konkretne standardy. Czy wystarczy tylko schemat technologiczny?

Pytanie 2.

Czy Rysunki dokumentacji należy wykonać dla wszystkich budynków, czy wystarczy tylko dla części budynków? – proszę podać dla ilu?

Pytanie 3.

Biorąc pod uwagę 241 instalacji, zastosowanie wszelkich urządzeń, np. pomp ładujących węzownice, może być niezbędne lub zbędne. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał pomp ładujących w miejscach gdzie to jest niezbędne.

Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał podłączenia pompy cyrkulacyjnej C.W.U. istniejącej tylko w miejscach gdzie cyrkulacja jest istniejąca.

Pytanie 5.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni miejsce do podłączenia elektrycznego pompy ciepła – będzie dostępne gniazdo elektryczne.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający będzie wymagał zamontowania zaworu antyskażeniowego?

Pytanie 7.

Czy Zamawiający będzie wymagał naczyń przeponowego?

Pytanie 8.

Czy Zamawiający będzie wymagał pomp ładujących węzownice jako pompę elektroniczną, czy wystarczającą będzie pompa trzybiegowa?

Pytanie 9.

Zgodnie z zapisami SIWZ proszę o podanie miejsc inwestycji – Miejscowość, nr domu.

Pytanie 10.

Zamawiający w dniu 23 maja 2014 roku zamieścił ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. Zamawiający w SIWZ określił że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, natomiast na stronie internetowej Zamawiający pisze, że wartość niniejszego zamówienia jest większa niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie informacji czy wartość niniejszego zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedzi:

1. Do każdego zamontowanego urządzenia należy sporządzić schemat instalacji i dołączyć protokół odbioru zawierający wszelkie protokoły z prób, uruchomienia itp. wraz z atestami na użyte materiały. Przed wejściem na obiekt będzie sporządzony protokół przekazania, z którego będzie wynikać zakres oraz uzgodnienie z użytkownikiem lokalizacji urządzenia.
2. Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona dla wszystkich obiektów.
3. Zamawiający w SIWZ podał, że: „Połączenie z elementami zewnętrznymi tj. kotłami c.o. nastąpi w ok. 84% montowanych pomp ciepła”. W związku z tym w tych przypadkach zainstalowanie pomp ładujących będzie niezbędne.
4. Podłączenie pompy cyrkulacyjnej C.W.U. tylko w miejscach gdzie cyrkulacja jest istniejąca.
5. W każdym pomieszczeniu, w którym będzie zainstalowana pompa znajduje się instalacja elektryczna. Zamawiający nie ma informacji czy gniazdka wtykowe są odpowiednie i czy wszędzie one są.
6. Zamawiający wymaga skalkulowania w cenie ofertowej we wszystkich budynkach zaworu antyskażeniowego.
7. Zamawiający wymaga skalkulowania w cenie ofertowej we wszystkich budynkach naczynia przeponowego.
8. Zamawiający będzie wymagał zamontowania pomp ładujących elektronicznych.
9. W SIWZ Zamawiający napisał: „Miejsca wykonania zamówienia wskaże Zamawiający na etapie przygotowania ofert”. Jeżeli Wykonawca zażyczy sobie udostępnienia bazy teleadresowej, to Zamawiający wyśle ją do zainteresowanego indywidualnie.
10. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W SIWZ na 1str. poprawiono pomyłkę.


WOJT
mgr inż. Kazimierz Kaczmarek