

Znak sprawy: RPI.271.10.2014

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:

**„DOSTAWA I MONTAŻ 241 POMP CIEPŁA POWIETRZE/WODA DO INSTALACJI
WEWNĄTRZ DOMÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE GMINY WIELKA
NIESZAWKA”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, wyjaśniam co następuje:

Wykonawca zadał następujące pytania:

Pytanie 1.

Co w przypadku, gdy nie będzie możliwości zamontowania kanałów ze względu na zbyt długą odległość?

Pytanie 2.

Czy Zamawiający przygotuje pomieszczenia na pompy ciepła o odpowiedniej kubaturze?

Pytanie 3.

Prosimy o wykluczenie pomieszczeń kotłowni na paliwa stałe ze względu na zbyt duże zakurzenie pomieszczeń co spowoduje awaryjną pracę urządzeń.

Odpowiedzi:

1. Pompę należy zlokalizować w sposób pozwalający na zachowanie max. długości kanałów zgodnie z DTR użytego urządzenia.
2. Wyboru pomieszczenia dokona wykonawca z uwzględnieniem min. kubatury oraz wskazań użytkownika (lokalizacja musi być uzgodniona z właścicielem), w przypadku braku pomieszczenia spełniającego wymogi min. kubatury należy przewidzieć czerpanie powietrza z więcej niż jednego pomieszczenia. Minimalna kubatura zgodnie z DTR użytego urządzenia
3. W pomieszczeniach z kotłami na paliwo stałe należy przewidzieć filtr powietrza, lub czerpanie z innego pomieszczenia niż kotłownia, zgodnie z DTR użytego urządzenia.

WÓJT
Kazimierz Kaczmarek