

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: RPI.271.5.2014

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn: „**Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mała Nieszawka gmina Wielka Nieszawka dz. nr 161/7 i 162 „**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, wyjaśniam co następuje:

Wykonawcy zadali następujące pytania:

Pytanie 1:

Proszę o odpowiedź na nast. pytanie dot. postępowania przetargowego pn. „ Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mała Nieszawka gmina Wielka Nieszawka dz. nr 161/7 i 162 „

Pyt. 1.

Zamawiający w dołączonej do SIWZ dokumentacji projektowej jako nawierzchnię boiska sportowego wskazał moduły poliuretanowe.

Czy ze względu na trwałość i estetykę boiska projektant dopuści jednolitą nawierzchnię poliuretanową, wylewaną o grubości 43 mm?

Rozwiązanie takie z pewnością podniesie walory sportowe i użytkowe inwestycji nie wpływając na jej koszt.

Proponowania nawierzchnia:

-warstwa stabilizacyjna – granulat SBR połączony z kruszywem lepiszczem poliuretanowym gr. warstwy ok. 30 mm

- warstwa nośna granulat SBR z lepiszczem poliuretanowym gr. 10 mm

- warstwa użytkowa grubości 3 mm poliuretan

Nawierzchni a ta jest nawierzchnią przepuszczalną

- odporność na starzenie – 5

- twardość nawierzchni – 60° +- 5Sh A

-ścieralność mniejsza lub równa 0,09mm

-odporność na uderzenia 550 mm² +-50

-mrozoodporność mniejsza lub równa 0,50%

Pytanie 2:

Zamawiający w SIWZ określił wymagania dotyczące nawierzchni sportowej i bezpiecznej na projektowanym obiekcie (boisko i plac zabaw)

Czy dla potwierdzenia jakości oferowanych nawierzchni należy dołączyć ich kartę techniczną i próbkę?

Odpowiedź:

1. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego pod warunkiem zachowania konstrukcji podbudowy tj. wykonania następujących czynności z tym związanych:

- profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- podbudowa betonowa C12/15 o grubości 8 cm,

- kostka betonowa bezfazowa grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3-4cm.

2. Wymagania Zamawiającego dotyczące nawierzchni boiska i placu zabaw określone są w opisie technicznym projektu budowlanego. Zgodnie z §5 ust.6 projektu umowy z SIWZ „Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty uwiarygodniające proponowane materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem”.

Ponadto wg §2 ust. 5 projektu umowy z SIWZ „Materiały, urządzenia powinny być zgodne z wymaganiami projektu, specyfikacji technicznych, polskimi normami, posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie”.

W związku z powyższym Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca dołączał certyfikaty, atesty i próbki do oferty.

WOJT
mgr inż. Kazimierz Kaczmarek