

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: RPI.271.14.2014

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn: „**Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mała Nieszawka gmina Wielka Nieszawka dz. nr 161/7 i 162** „

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, wyjaśniam co następuje:

Wykonawca zadał następujące pytanie:

Czy dla zapewnienia jakości oferowanych nawierzchni i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Zamawiający przewiduje konieczność dołączenia do oferty kart technicznych i autoryzacji producentów nawierzchni?

Precyzyjne określenie oferowanych produktów poprzez wymóg dołączenia kart technicznych i autoryzacji umożliwi złożenie oferty zgodnej z oczekiwaniami zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ułożenia na placu zabaw, wg opisu technicznego, „igłowanej nawierzchni bezpiecznej z polipropylenu o grub. min 13mm”, a na boisku wielofunkcyjnym „nawierzchni wraz z projektowaną podbudową z kostki poliuretanowej na kostce betonowej”.

Zgodnie z §5 ust.6 projektu umowy z SIWZ „Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty uwiarygodniające proponowane materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem”.

Ponadto wg §2 ust. 5 projektu umowy z SIWZ „Materiały, urządzenia powinny być zgodne z wymaganiami projektu, specyfikacji technicznych, polskimi normami, posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie”.

W związku z powyższym Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca dołączał certyfikaty i atesty do oferty.


WÓJT
mgr inż. **Krzysztof Kaczmarek**