

Wielka Nieszawka 25.06.2014r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: RPI.271.14.2014

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn: „**Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Mała Nieszawka gmina Wielka Nieszawka dz. nr 161/7 i 162 „**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, wyjaśniam co następuje:

Wykonawca zadał następujące pytanie:

„Zamawiający nie wymaga żadnych dokumentów potwierdzających parametry nawierzchni na boisku sportowym, w związku z tym czy Zamawiający dopuści nawierzchnię z kostek poliuretanowych o grubości mniejszej niż wskazana w dokumentacji?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ułożenia na placu zabaw, wg opisu technicznego, „igłowanej nawierzchni bezpiecznej z polipropylenu o grub. min 13mm”, a na boisku wielofunkcyjnym „nawierzchni wraz z projektowaną podbudową z kostki poliuretanowej na kostce betonowej”.

Zgodnie z §5 ust.6 projektu umowy z SIWZ „Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty uwiarygodniające proponowane materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem”.

Ponadto wg §2 ust. 5 projektu umowy z SIWZ „Materiały, urządzenia powinny być zgodne z wymaganiami projektu, specyfikacji technicznych, polskimi normami, posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie”.

W związku z powyższym, jeżeli proponowana nawierzchnia spełnia w/w warunki Zamawiający dopuści taką nawierzchnię.

WÓJT
mgr inż. Kazimierz Kaczmarek