

Wielka Nieszawka, dnia 06.03.2015 r.

RPI.271.1.15

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:

„Budowa sieci wodociągowej w m. Cierpice (dz. nr 240/1, 2262, 2270, 2271, 575/1, 78/9, 574, 2078/10) gm. Wielka Nieszawka”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, wyjaśniam co następuje:

Wykonawca zadał następujące pytanie:

Pytanie 1:

Czy można zamienić rurę PE Ø 225 na rurę PCV Ø 225 i ułożyć ją wykopem otwartym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamiany rury PE Ø 225 na rurę PCV Ø 225 oraz nie dopuszcza możliwości zastosowania wykopu otwartego w miejscach przewiertu sterowanego.

z up. WÓJTA

mgr Jacek Malarz
Sekretarz Gminy