

RPI.271.4.15

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:

„Budowa sieci wodociągowej w m. Cierpice (dz. nr 240/1, 2262, 2270, 2271, 575/1, 78/9, 574, 2078/10) gm. Wielka Nieszawka”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, wyjaśniam co następuje:

Wykonawca zadał następujące pytanie:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwości zastosowania w tym projekcie samoutwardzalnej płuczki wiertniczej (np. Drill-mix) do uszczelnienia przestrzeni pierścieniowej pomiędzy ścianą otworu wiertniczego a ścianą rury osłonowej w celu zapobieżenia potencjalnego osiadania nawierzchni w obrębie przewiertu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie przy wykonywaniu przewiertu sterowanego płuczki wiertniczej.

Pytanie 2:

Czy dla zwiększenia bezpieczeństwa przy przejściu projektowanej instalacji pod drogą Zamawiający dopuszcza wypełnienie przestrzeni pierścieniowej pomiędzy rurą ochronną a rurociągiem z rury PE przez spoiwo mineralne, dopuszczone do kontaktu z wodą pitną (posiadające atest PZH), które umożliwiałoby jednolite przenoszenie obciążeń zewnętrznych i zabezpiecza zainstalowane rurociągi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wypełnienia przestrzeni pomiędzy rurą ochronną a rurą przewodową spoiwem mineralnym. Rurę przewodową wewnątrz rury ochronnej montować należy na płozach (ułatwiających montaż i ewentualnie demontaż).

z up. WÓJTA
KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Księgowego

Mirosława Wierzińska