

Wielka Nieszawka, dnia 25.09.2015 r.

RPI.271.19.15

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:

**„Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z odgałęzieniami bocznymi, przewodu tłoczego z przepompownią ścieków
w ul. Wiślanej w Wielkiej Nieszawce i w ul. Bukowej w Małej Nieszawce,
gm. Wielka Nieszawka”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, wyjaśniam co następuje:

Wykonawca zadał następujące pytanie:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych DN1200. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę studni betonowych dn. 1200mm na studnie z tworzywa sztucznego dn. 1200mm.


WÓJT
mgr inż. *Krzysztof Kaczmarek*