

Wielka Nieszawka, dnia 20.06.2016 r.

RPI.271.8.16

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:
**„WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO DRÓG GMINNYCH
GMINY WIELKA NIESZAWKA”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, wyjaśniam co następuje:

Wykonawca zadał następujące pytanie:

Pytanie :

Witam,

zwracam się z pytaniem o wysięgniki w dokumentacji zostały zaproponowane wysięgniki o symbolu W16/1/1/1,5 - w połączeniu ze słupem SO6 oprawa oświetleniowa będzie zawieszona na wysokości 7m, co będzie skutkowało słabszym natężeniem oświetlenia. w związku z powyższym czy ma być zastosowane rozwiązanie zgodne z projektem, czy może słup ma mieć wysokość 5m, aby oprawa wisiała na wys. 6m., czy można zastosować wysięgnik o symbolu W20/02/1/1 takie jak stosowane były do tej pory na innych ulicach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wysięgników W20/02/1/1 lub równoważne. Jednocześnie nie wyraża zgody na zastosowanie słupów o wysokości 5 metrów.

Otrzymują

1. Adresat
2. a/a

WOJT
mgr inż. Kazimierz Kaczmarek