

RPI.271.10.16

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:
**„REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH
GMINY WIELKA NIESZAWKA”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, wyjaśniam co następuje:

Wykonawca zadał następujące pytania:

Pytanie 1:

Jakie frakcje grysów należy zastosować do wykonania dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia?

Odpowiedź:

Do dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia należy zastosować grys bazaltowy płukany o frakcji:

1. 5-8 mm I-sz warstwa
2. 2-5 mm II warstwa

Pytanie 2:

Jaką frakcję grysów należy zastosować do wykonania jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia?

Odpowiedź:

Do jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia należy zastosować grys 2-5 mm.

Pytanie 3:

Jaką istniejącą nawierzchnię posiadają drogi, na których będzie przeprowadzany zabieg powierzchniowego utrwalenia (bitumiczną, tłuczniową itp.)

Odpowiedź:


Drogi, na których będzie przeprowadzany zabieg powierzchniowego utrwalenia posiadają nawierzchnię mineralno-bitumiczną.

Pytanie 4:

Wnosząc o precyzyjne określenie typu emulsji asfaltowej, wnosimy o zastosowanie emulsji szybko rozpadowej C 69 BP 3 PU, czyli emulsji kationowej asfaltowej modyfikowanej przeznaczonej do powierzchniowych utrwaleń

Odpowiedź:

Należy zastosować minimum emulsję C 69 BP 3 PU (modyfikowaną) do pow. utrwalenia. Proponowana emulsja spełnia oczekiwania zamawiającego.


W O I T
Marek Kaczmarek