

**RPI.271.19.16**

**Uczestnicy postępowania**

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:  
**„Modernizacja placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Cierpicach ,  
dz. nr 646/1, 646/2”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, wyjaśniam co następuje:

**Wykonawca zadał następujące pytanie:**

**Pytanie :**

Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącego przetargu nieograniczonego na zadanie:  
„Modernizacja placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Cierpicach.

1. Jakiego koloru powinna być nawierzchnia z EPDM, w specyfikacji nie określono koloru.
2. Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli „...Montaż na styku nawierzchni bezpiecznej z nawierzchnią trawiastą, krawężników o wym. 5x25x100 cm na ławach betonowych z elastyczną wkładką..”
3. Czy można zastosować krawężnik o wym. 6x20x100 cm, jest produkowany przez większą liczbę producentów?
4. Proszę o informację czy szer. 1,2m chodnika z kostki to wymiar z krawężnikami?
5. Proszę o wyjaśnienie zapisu” ogrodzić segmentami z siatki zgrzewanej o wys. 1 m...” czy jest to ogrodzenie panelowe

**Odpowiedź:**

Ad. 1 Zamawiający podał kolorystykę dla poszczególnych HIC w SIWZ w opisie rysunku zagospodarowania terenu o następujących numerach RAL :

HIC do 200cm - RAL 5015

HIC 128cm - RAL 3016


HIC 34-98cm - RAL 6000

Ad.2 Zamawiającemu chodziło o zastosowanie ( założenie ) na połączeniu chodnika z nawierzchnią bezpieczną nakładki elastycznej na krawężnik.

Ad.3 Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennego krawężnika 6 x 20 x 100cm.

Ad.4 Zamawiający informuje, że szerokość chodnika 1,2m to szerokość z krawężnikami.

Ad.5 Zamawiającemu chodziło o panele z siatki zgrzewanej wys. 1,0m.

z up. WÓJTA  
  
mgr Jacek Mularz  
Sekretarz Gminy