

RPI.271.8.17

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:
„Modernizacja placów zabaw w gminie Wielka Nieszawka:
Część I: Zagospodarowanie placu zabaw położonego w Cierpicach
przy ul. Szkolnej na części dz. ew. 371/16;
Część II: Zagospodarowanie placu zabaw położonego w Wielkiej Nieszawie
przy ul. Zielonej na części dz. ew. 218/29 i 218/35.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, wyjaśniam co następuje:

Wykonawca zadał następujące pytanie:

1. Czy obrzeża betonowe okalające obszar nawierzchni elastycznej mają być zabezpieczone nakładkami gumowymi?

Odpowiedź:

Obrzeża betonowe zgodnie z projektem nie muszą być zabezpieczone nakładkami gumowymi – należy je wykonać jako zatopione – zrównane z terenem przylegającym.

2. Czy Zamawiający zezwoli na montaż urządzeń zabawowych posiadających atest - deklarację zgodności wydaną przez producenta urządzeń?

Chcemy przy tym podkreślić, że urządzenia wskazane w projekcie są specyficznie skonfigurowane i zapis o bezwzględny wymogu posiadania przez nie certyfikatu zewnętrznej jednostki certyfikującej wyklucza możliwość zaproponowania urządzeń równoważnych oferowanych przez innych producentów.

Odpowiedź:

Zamawiający określił jednoznacznie, że dopuszcza urządzenia różnych producentów przy zachowaniu określonych w projekcie minimalnych wymiarów, materiałów i funkcji zabawki oraz minimalnego składu urządzeń. Zamawiający wymaga, aby każde urządzenie posiadało certyfikat zgodności wydany przez akredytowane jednostki certyfikujące, co w jednoznaczny sposób potwierdza i gwarantuje bezpieczeństwo produktów oraz minimalizuje ryzyko zagrożeń podczas zabawy. Certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę jest potwierdzeniem, iż wyroby produkowane przez producenta spełniają wymagania norm na place zabaw.

3. Zamawiający w dokumentacji przetargowej określa, że minimalna grubość płyt gumowych musi wynosić 50 mm. Tymczasem grubość nawierzchni określa się na podstawie Wysokości Swobodnego Upadku określanej przez producenta urządzeń i wysokość upadku amortyzowanego przez określoną nawierzchnię zgodnie z jej certyfikatem. Czy w sytuacji gdy wystarczająca będzie grubość nawierzchni wynosząca np 45 mm Zamawiający dopuści jej stosowanie, czy też nadal będzie żądał nawierzchni o grubości przynajmniej 50 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt na placu zabaw w miejscowości Cierpice o minimalnej wysokości upadku HIC-1,5 m natomiast na placu zabaw w miejscowości

Wielka Nieszawka o minimalnej wysokości upadku HIC – 1,50 m oraz HIC – 2,00 m
odpowiednio do wysokości upadku zestawu zabawowego.

Ag...
Sekretarz Gminy

- Otrzymują:
1. Adresat
 2. a/a