

Wielka Nieszawka, dnia 13.06.2017 r.

RPI.271.8.17

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:
„Modernizacja placów zabaw w gminie Wielka Nieszawka:
Część I: Zagospodarowanie placu zabaw położonego w Cierpicach
przy ul. Szkolnej na części dz. ew. 371/16;
Część II: Zagospodarowanie placu zabaw położonego w Wielkiej Nieszawie
przy ul. Zielonej na części dz. ew. 218/29 i 218/35.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, wyjaśniam co następuje:

Wykonawca zadał następujące pytanie:


1. Według dokumentacji projektowej Zamawiający oczekuje wykonania nawierzchni bezpiecznej z płyt SBR z warstwą EPDM w kolorze niebieskim (np RAL 5024). Kolor niebieski należy do najmniej odpornych na promieniowanie UV co wyklucza zakładaną długotrwałą trwałość koloru.

Za dopłatą producenci płyt oferują niebieskie płyty z filtrem UV jednak różnica w cenie przekracza 40% ceny płyt standardowych.

W związku z powyższym prosimy o określenie czy Zamawiający oczekuje niebieskich płyt z warstwą EPDM wykonanych w technologii standardowej, czy też z filtrem UV. A może wystarczającym rozwiązaniem będzie zastosowanie płyt o mniejszym nasyceniu pigmentu niebieskiego np. RAL 5002, które charakteryzują się o wiele większą stabilnością pod względem podatności na promieniowanie UV?

Odpowiedź:

Zamawiający określił w dokumentacji kolor niebieski o 5 letniej gwarancji trwałości koloru.

Agnieszka Gołębiowska

SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a