

GMINA WIELKA NIESZAWKA

ul. Toruńska 12

87-165 Cierpice

NIP 8792593680 REGON 871118750

RPI.271.6.17

Wielka Nieszawka, dnia 22 czerwca 2017 r.

uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul. Nad Potokiem w m. Cierpice, gm. Wielka Nieszawka

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, wyjaśniam co następuje:

Wykonawca zadał następujące pytanie:

Pytanie 1:

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na zamianę studzienek betonowych na studzienki z tworzywa sztucznego.

ZASTĘPCA
Wójta Gminy
mgr Jacek Mularz