

Wielka Nieszawka, dnia 08 listopada 2017 r.

RPI.271.18.17

Uczestnicy postępowania

Wjaśnienia do zapisów SWIZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.: Budowa oświetlenia drogi ul.Bydgoskiej, dz. nr 505/3, 513/2 w Małej Nieszawce.

Na podstawie art.38 ust.1 ustawy Pzp, wyjaśniam co następuje:

Wykonawca zadał następujące pytanie:

Pytanie 1:

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym zwracam się z prośbą o sprecyzowanie danych opraw LED 30W.

Odpowiedź:


Wymagane parametry opraw oświetleniowych:

Pobór mocy (źródła/lampy) : 18-20 W

Skuteczność świetlna źródła : min. 110 lm/W

Kąt świecenia 90-120 st.

Temperatura barwowa 5000-6000 K


WOJT
mgr inż. Kazimierz Kaszmarek