

Wielka Nieszawka, 20 marca 2018 r.

RPI.271.8.17

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:
Rozbudowa drogi gminnej nr 100917C ul. Ogrodowej
i nr 100913C ul. Kolejowej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Wykonawcy zadali następujące pytania:

Pytanie 1:

W związku z projektem umowy, prosimy o jednoznaczne określenie czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie częściowe za wykonanie przedmiotu zamówienia, po dokonaniu odbioru częściowego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozliczenie częściowe za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, po dokonaniu odbiorów częściowych. W związku z powyższym zamawiający przekazuje zaktualizowany projekt umowy.

Pytanie 2:

W § 1 pkt 1 ppkt 1 projektu umowy Zamawiający zamieścił przedmiot zamówienia, który zakłada wykonanie m.in. robót: "ustawienie barier U-12 koloru żółtego, (...) ustawienie znaków pionowych i malowanie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową - zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu drogowego". Prosimy zatem o przekazanie projektu organizacji ruchu stałoczasowej.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje projekt stałej organizacji ruchu.

Pytanie 3:

W nawiązaniu do SIWZ pkt V ppkt2.c.2 prosimy o doprecyzowanie określenia "roboty w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia". Czy wystarczające będą referencje dla robót branży drogowej, polegające na budowie, przebudowie bądź remoncie ulicy.

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje referencje dla robót branży drogowej, polegające na budowie,

przebudowie bądź remoncie ulicy za zgodne z robotami w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający w związku z wymaganiami opisanymi w SST, oraz warunkami wynikającymi z bieżącego utrzymania ciągu pieszo-rowerowego, może rozważyć zmianę konstrukcji nawierzchni poprzez dodanie warstwy piasku stabilizowanego cementem.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany konstrukcji nawierzchni poprzez dodanie warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm 2,5-5,0 MPa grubości 10 cm.

Działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz przedłuża termin składania ofert do dnia 23.03.2018 r. godz. 12⁰⁰.


W O J T
mgr inż. Krzysztof Kuczmarek