

RIT.271.7.2019

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:

**Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ulicy Leśnej 1
oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej**

Na podstawie art.38 ust.1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Wykonawca zadał następujące pytanie:

Pytanie 1. Czy nawierzchnia syntetyczna ma być wykonana z płyt SBR czy też z płyt SBR z nakładką EPDM (powszechnie nazywane płytami EPDM)?

Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie płyt SBR lub płyt SBR z nakładką EPDM (powszechnie nazywane płytami EPDM).

Pytanie 2. W projekcie placu przy ul. Leśnej pokazanych jest 19 ławek i 10 koszy. Natomiast w informacji uzupełniającej mowa jest o 20 ławkach i 20 koszach. Ile ławek i koszy należy zamontować na placu zabaw przy ul. Leśnej?

Odpowiedź: Na placu zabaw przy ul. Leśnej należy zamontować zgodnie z projektem 19 ławek i 10 koszy.

Pytanie 3. Czy na placu zabaw przy ul. Leśnej przeniesione mają być wszystkie urządzenia fitness które się tam znajdują, czy tylko 6 sztuk jak to jest zaznaczone w projekcie?

Odpowiedź: Na placu zabaw przy ul. Leśnej przeniesione mają być wszystkie urządzenia fitness które znajdują się w pobliżu parkingu tj. 10 szt .

Pytanie 4. Czy wymiary Street workoutów przewidzianych na place zbaw w Cierpicach i na ul. Topolowej a podane w Informacji uzupełniającej, dotyczą urządzeń czy też stref bezpieczeństwa? Street workout o wymiarach podanych w Informacji nie zmieści się na placu przy ul Topolowej. Czy to znaczy , że podano wymiary stref bezpiecznych?

Odpowiedź: Wymiary Street workoutów przewidzianych na place zbaw w Cierpicach i na ul. Topolowej, podane w Informacji uzupełniającej, dotyczą stref bezpieczeństwa.

Pytanie 5. Czy nawierzchnia bezpieczna (wylewana lub z płyt) na placu zabaw przy ul. Topolowej i w Cierpicach ma być wykonana pod wszystkimi wymienionymi urządzeniami, czy tylko pod tymi, które tego wymagają zgodnie z obowiązującą normą i instrukcją dostawcy/producenta?

Odpowiedź: Nawierzchnia bezpieczna (wylewana lub z płyt) na placu zabaw przy ul. Topolowej i w Cierpicach ma być wykonana pod wszystkimi wymienionymi urządzeniami.

Pytanie 6. Jak należy rozumieć zapisy w tabeli urządzeń z placu zabaw przy ul. Leśnej dotyczące kolorów żółto/zielony. Czy to znaczy, że urządzenia ma być w obu wymienionych kolorach czy tylko w jednym z nich?.

Odpowiedź: Urządzenia mogą zawierać elementy kolorystyczne w obu wymienionych kolorach lub w jednym z nich.


WÓJT
mgr Krzysztof Czarniecki