

Wielka Nieszawka, 16 października 2020 r.

RIT.271.8.2020

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Mała Nieszawka ul. Wodociągowa

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1:

Prosimy o określenie z jakich rur PVC należy wybudować sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjną. W opisie i rysunkach są wskazane różne sztywności obwodowe rur.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy zastosować rury PVC - U 200 SN8 lita z uszczelką severlook (wtopioną w kielich rury).

Pytanie nr 2:

Prosimy o określenie czy Inwestor dopuści zastosowanie rur PE SDR17 o śr. 110 zamiast rur PVC ciśnieniowych?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur PE SDR17 o śr. 110 zamiast rur PVC ciśnieniowych.

Pytanie nr 3:

Ze względu na występowanie wód gruntowych, czy Inwestor dopuści zastosowanie technologii bezwykopowej tj. przewiertu horyzontalne na sieci wodociągowej?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie technologii bezwykopowej tj. przewiertu horyzontalne na sieci wodociągowej - wymaga to jednak zastosowania przez Wykonawcę rur PE SDR17.

Pytanie nr 4:

Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót lub kosztorysu ślepego.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie udostępni przedmiaru robót ani kosztorysu ślepego.

Pytanie nr 5:

W jaki sposób nastąpi rozliczenie za koszty związane z odwodnieniem wykopów.

Odpowiedź nr 5:

Dokumentacja projektowa zakłada orientacyjny czas pracy odwodnienia wykopów - w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia zakresu odwodnienia będzie to rozliczane wg. rzeczywistego czasu pompowania (odwodnienia).

Pytanie nr 6:

Prosimy o udostępnienie badań geologicznych lub opracowania geotechnicznego.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, że badań geologicznych jak i geotechnicznych nie przeprowadzono - w projekcie zawarto ogólne warunki geologiczne sporządzone na podstawie zasobów archiwum geologicznego Urzędu Marszałkowskiego jak i opracowanego projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla dz. 308/7 ul. Wodociągowa.

Pytanie nr 7:

W związku z ogłoszonym przetargiem na budowę sieci wodno kanalizacyjnej w Nieszawce ul. Waodociągowa zwracam się z zapytaniem. Termin wykonania przedmiotowego zadania przewidziany jest do końca 2020 roku. Przewidujemy że w związku z nieosprzysiężającymi warunkami gruntowymi, wysoki poziom wód gruntowych, konieczne będzie odwadnianie terenu zestawami igłofiltracyjnymi. To z kolei znacznie wydłuży proces budowy a co za tym idzie termin wykonania może zostać nie dotrzymany. Proszę o informację czy inwestor przewiduje przesunięcie terminu wykonania oraz rozliczenie kosztów odwodnienia poza systemem ryczałtowym.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający zmienia termin realizacji przedmiotu zamówienia do 26.02.2021 r.

Zmiana treści SIWZ

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian treści SIWZ:

Zmiana nr 1:

Rozdział IV SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do dnia 26.02.2021 r.

Zmiana nr 2:

Rozdział XI ust.4 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Mała Nieszawka

ul. Wodociągowa

UWAGA: Nie otwierać przed dniem otwarcia 22.10.2020 r. godz. 12:15.

Zmiana nr 3:

Rozdział XI ust. 5 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Oferty należy składać do dnia 22.10.2020 r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice.

Zmiana nr 4:

Rozdział XI ust. 8 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Oferty zostaną otwarte, w dniu 22.10.2020 roku o godzinie 12:15, w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, sala konferencyjna.

Zmiana nr 5:

§ 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do dnia 26.02.2021 r.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na dzień **22.10.2020 r. godz.12:00.**

Zmiany treści SIWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

(-) Krzysztof Czarnecki