

Wielka Nieszawka, dn. 22.11.2019 r.

Uczestnicy postępowania

RIT.271.2.22.19

Wyjaśnienia do zapisów zapytania ofertowego pn.

Dostawa przepompowni ścieków do miejscowości Mała Nieszawka

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), wyjaśniamy co następuje:

Wykonawcy zadali następujące pytania:

Pytanie nr 1: Czy zbiornik z polimerobetonu(wykonany z żywicy poliestrowej) również musi być pokryty zew. warstwą abizolu.

Odpowiedź: Zbiornik z polimerobetonu nie musi być pokryty warstwą abizolu.
Minimalna grubość ścianki polimerobetonu wynosi 4 cm

Pytanie nr 2: W odpowiedzi nr 8 z dnia 21.11.2019 r. została opisana grubość ścianki orurowania 2 cm, czy nie jest to pomyłka.

Odpowiedź: Grubość ścianki orurowania wynosi 2 mm

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

(-) Krzysztof Czarnecki