

RIT.271.2.2022

Realizacja inwestycji w Gminie Wielka Nieszawka w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Wykonawca zadał następujące pytania:

Pytanie 1

Część I: Przebudowa ul. Krótkiej w Brzozie wraz z budową oświetlenia

- proszę o określenie zasad realizacji włączenia drogi do ul. Ciechocińskiej oraz ul. Łódzkiej – wydanie odpowiednich warunków
- planowana szerokość drogi podana w dokumentacji, tj. 4 mb jest niezgodna z rozporządzeniem o drogach publicznych - droga powinna posiadać szerokość minimum 4,5 mb. Czy wobec tego powierzchnia drogi do wykonania się zwiększy?
- różnica wysokości terenu wynosi 3,5 mb - czy w związku z tym należy zaprojektować oraz wykonać mur oporowy lub inny rodzaj zabezpieczenia, np. skarpe ażurową betonową gr. 8cm?

Odpowiedz:

- Ad 1 Zakres planowanej przebudowy obejmuje wyłącznie działki gminne bez przebudowy skrzyżowania z drogą krajową nr 91.
- Ad 2 Ulica Krótka jest drogą wewnętrzną i nie jest drogą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), w związku z tym Zamawiający podtrzymuje 4 m szerokość pieszojezdni.
- Ad 3 Należy zaprojektować i wykonać wszystkie niezbędne elementy wymienione w rozporządzeniu ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.).

Pytanie 2

Część II: Przebudowa ul. Brzozowej w Wielkiej Nieszawce

- planowana szerokość drogi podana w dokumentacji, tj. 4 mb jest niezgodna z rozporządzeniem o drogach publicznych - droga powinna posiadać szerokość minimum 4,5 mb. Czy wobec tego powierzchnia droga do wykonania się zwiększy?

Odpowiedź: Ulica Brzozowa jest drogą wewnętrzną i nie jest drogą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), w związku z tym Zamawiający podtrzymuje 4 m szerokość pieszojezdni.

Z poważaniem,
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) Krzysztof Czarnecki