

RIT.271.7.2022

Wielka Nieszawka, 11.03.2022 r.

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia do zapisów SWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:

"Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II"

Na podstawie art.284 ust.1. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm) wyjaśniam co następuje:

Wykonawca zadał następujące pytanie:

Pytanie nr 1: Proszę o informację ile instalacji będzie na gruncie z podziałem na moce.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnymi danymi o uczestnikach projektu instalacji na gruncie będzie 6 sztuk tj. 3x 5,44 kW, 2 x 2,72 kW; 1 x 3,4 kW.

Pytanie nr 2: Proszę o podanie z podziałem na moce ile będzie instalacji 1-faz a ile 3-faz

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnymi danymi o uczestnikach projektu tylko 5 uczestników posiada instalacje jednofazowe, tj. mają przypisane instalacje od 1x 4,08 kW; 1x4,76 kW, 3x 5,44 kW.

Pytanie nr 3: Zamawiający wymaga podania kart katalogowych zestawów montażowych a nigdzie nie podał jakie są rodzaje pokryć dachowych. Zestawy montażowe różnią się w zależności od typu dachu. Proszę o podanie ilości oraz rodzaju pokryć dachowych.

Odpowiedź: 28 % instalacji przewidziany do montażu na dachu – blachodachówka;

53 % instalacji przewidziany do montażu na dachu – dachówka;

15 % instalacji przewidziany do montażu na dachu – papa;

2 % instalacji przewidziany do montażu na dachu – gont;

2 % instalacji przewidziany do montażu na dachu – styropapa.

Z poważaniem,
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) Krzysztof Czarnecki