

Wielka Nieszawka, 15 września 2022 r.

RIT.271.28.2022

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia do zapisów SWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DRÓG GMINNYCH GMINY WIELKA NIESZAWKA
Część I: Budowa oświetlenia ul. Dybowskiej w miejscowości Cierpice
Część II: Budowa oświetlenia ul. Złotej/Wierzbowej w miejscowości Wielka Nieszawka

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1170 ze zm.) wyjaśniam następująco:

Wykonawca zadał następujące pytanie:

Pytanie 1:

W projekcie dla ul. Dybowskiej, w pkt. III 3.4 jest informacja o posadowieniu słupów typu SAL 7 Wł/1/1,5 na fundamencie. Słup SAL jest słupem aluminiowym. W punkcie IV w zestawieniu materiałowym, jest słup stalowy ocynkowany o wysokości H=7m.

Prosiłbym o informacje jakie słupy należy przyjąć do wyceny czy aluminiowe czy też stalowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć słupy stalowe ocynkowane.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
/-/ Krzysztof Czarnecki