

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia do zapisów SWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:

Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Cierpicach poprzez dostosowanie do wymogów sanitarnych w celu przeciwdziałania COVID -19

Część I: Modernizacja łazienki dla dziewczynek

Część II: Modernizacja łazienki dla chłopców

Część III: Modernizacja łazienki dla personelu

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1170 ze zm.) wyjaśniam następująco:

Wykonawca zadał następujące pytania:

Pytanie 1: Ze względu na ograniczenia przestrzeni w łazience dla chłopców nie ma możliwości zainstalowania dwóch pisuarów. Czy Zamawiający dopuszcza montaż 1 szt. pisuaru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza montaż 1 szt. pisuaru.

Pytanie 2: W łazience dla chłopców brakuje posadzki. Czy Zamawiający rozszerzy zakres robót o wykonanie posadzki betonowej w łazience dla chłopców?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania posadzki betonowej w łazience dla chłopców.

Pytanie 3: Po wykonaniu robót rozbiórkowych w łazience dla dziewczynek przez Zamawiającego, również będzie konieczność wykonania posadzki betonowej. Czy Zamawiający rozszerzy zakres robót o wykonanie posadzki betonowej w łazience dla dziewczynek?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania posadzki betonowej w łazience dla dziewczynek.

Pytanie 4: W łazience dla chłopców jest brak możliwości zamontowania grzejnika drabinkowego h=180 cm pod oknem. Czy Zamawiający przewiduje zmianę grzejnika z drabinkowego na grzejnik typu higienicznego o wymiarach dostosowanych pod okno?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę grzejnika z drabinkowego na grzejnik typu higienicznego o wymiarach dostosowanych pod okno.

Pytanie 5: W łazience dla chłopców znajduje się studnia z zaworami. Czy Zamawiający przewiduje przeróbkę instalacji i przeniesienie zaworów we wnękę w ścianach? Czy Zamawiający rozszerzy zakres o wykonanie w/w prac w łazience dla chłopców?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania przeróbki instalacji i przeniesienie zaworów we wnękę w ścianach.

Pytanie 6: Brak jest w zakresie opisu ościeżnicy drzwiowej. Czy Zamawiający rozszerzy zakres o montaż ościeżnicy metalowej, regulowanej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania ościeżnicy metalowej, regulowanej.

Pytanie 7: Istniejące drzwi do łazienek są szerokości 80 cm. Czy Zamawiający przewiduje poszerzenie otworów drzwiowych o 10 cm i zamontowanie nowych drzwi o szerokości 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania poszerzenia otworów drzwiowych o 10 cm i zamontowanie nowych drzwi o szerokości 90 cm.

Pytanie 8: Czy Zamawiający przewiduje montaż podajnika na ręczniki papierowe oprócz montażu elektrycznej suszarki do rąk?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zamontowania zarówno podajnika na ręczniki papierowe, jak i elektrycznej suszarki do rąk.

Pytanie 9: W łazience dla dziewczynek znajdują się stare okna, doświetlające łazienkę z korytarza. Czy Zamawiający przewiduje rozszerzenie zakresu wymianę okien lub zamurowanie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zamurowania okien i pomalowania ściany na korytarzu.

Pytanie 10: Po demontażu okładzin z płytek istnieje konieczność wyrównania powierzchni za pomocą warstwy tynku. Czy Zamawiający dopisze do zakresu wyrównanie powierzchni ścian pod nowe okładziny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania wyrównania powierzchni ścian pod nowe okładziny.

Pytanie 11: Ze względu na konieczność wykonywania robót mokrych, nie ma możliwości prawidłowego wykonania remontów w okresie 30 dni. Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania poszczególnych łazienek do 45 dni.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy SWZ w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy.

Pytanie 12: Ze względu na nieprzygotowanie łazienek dla dziewczynek i personelu do wykonywania modernizacji (brak robót rozbiórkowych) konieczne jest wprowadzenie zapisu o rozpoczęciu robót po przekazaniu frontu robót przez Zamawiającego. Czy Zamawiający przewiduje rozpoczęcie robót dla danych łazienek od czasu przekazania frontu a nie od czasu podpisania Umowy?

Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót rozbiórkowych w łazienkach dla dziewczynek i personelu.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
-/ Krzysztof Czarnecki