

Wielka Nieszawka, 15 marca 2023r.

RIT.271.2.9.2023

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia do zapisów SWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:

„Remont ulicy Długiej w KM 0+000 – 0+323; 0+569 – 1+462 oraz ulicy Dybowskiej w KM 0+000 – 0+270 w miejscowości Cierpice”

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1170 ze zm.) wyjaśniam następująco:

Wykonawcy zadali następujące pytania:

Pytanie 1: Czy Zamawiający przewiduje odtworzenie cieku przykrawężnikowego wzdłuż ul. Długiej?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem technicznym dokumentacji projektowej pkt.7, należy wykonać odtworzenie istniejącego cieku z dwóch rzędów kostki betonowej wraz z regulacją wpustów oraz włączów. Ponadto należy oczyścić studnie chłonne z nagromadzonego materiału.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) Krzysztof Czarnecki