

Wielka Nieszawka, 31 marca 2023r.

RIT.271.2.12.2023

### **Uczestnicy postępowania**

Wyjaśnienia do zapisów SWZ dotyczącej postępowania przetargowego pn.:

#### **Budowa toru rowerowego PUMPTRACK w ramach projektu „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców miejscowości Cierpice i Wielka Nieszawka”**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1170 ze zm.) wyjaśniam następująco:

#### **Wykonawcy zadali następujące pytania:**

**Pytanie 1:** Czy zamawiający dopuści zmianę wysokości modułów zakrętu na wyższy i zmieni zapis z h=95cm na minimum 95cm ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 zaprojektowano w strefie bezpieczeństwa urządzenia nawierzchnię trawiastą, która zapewnia maksymalną wysokość swobodnego upadku HIC<100 cm, w związku z tym, zamawiający dopuszcza zmianę wysokości modułu na wyższą niż 95 cm, ale nie może przekraczać 100 cm.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka  
(-) Krzysztof Czarnecki